



ที่ พน 0404/ 468

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
กรมธุรกิจพลังงาน
222 อาคารฐานเศรษฐกิจ ชั้น 10
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

30 เมษายน 2550

เรื่อง การตรวจสอบแบบก่อสร้างตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหยอดเหรียญและสอดธนบัตร

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท กษพรรณ ดอทคอม จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทกษพรรณ ดอทคอม จำกัด ลงวันที่ 20 มีนาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบก่อสร้างตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหยอดเหรียญและสอดธนบัตร จำนวน 1 เล่ม
 2. ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 แบบ ธพ.น 1

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทกษพรรณ ดอทคอม จำกัด ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2550

ขอให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบแบบก่อสร้างตู้ชนิดหยอดเหรียญและสอดธนบัตร เพื่อ
บริษัทฯ จะได้ดำเนินการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามร่างกฎกระทรวงต่อไปความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แบบก่อสร้างตู้จ่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิงชนิดหยอดเหรียญและสอดธนบัตร พร้อมเอกสารรายละเอียดไม่ขัดกับร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าของ
สถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ของ
กรมธุรกิจพลังงานซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว และขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อออกเป็นกฎกระทรวงฯ ต่อไป และใน
กรณีที่ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวมีการแก้ไขและออกเป็นกฎกระทรวงฯ บริษัทฯจะต้องปรับปรุงตู้จ่ายให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงฯ นั้นด้วย

อนึ่งการประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหยอดเหรียญและ
สอดธนบัตร ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี้

(1) ผู้ประกอบกิจการจะต้องแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามแบบ ธพ.น 1
ต่อ กรมธุรกิจพลังงาน ในกรณีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือแจ้งต่อสำนักงานพลังงานภูมิภาคหรือสำนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณีก่อนจึงประกอบกิจการได้

/(2) ผู้ประกอบ...

(2) ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ต่อกรมธุรกิจพลังงานในกรณีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือยื่นที่สำนักงานพลังงานภูมิภาคหรือที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ในกรณีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ก่อนจึงจะประกอบกิจการได้

(3) ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ต้องตั้งในสถานีสบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กล่าวคือผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องตั้งห่างจากเสาไฟหรือที่ทำการหุงต้มและแนวเขตสถานีสบริการอย่างน้อย 3 เมตร โดยรอบ ต้องมีทรายเก็บไว้ในที่ใกล้สำหรับดับเพลิง 40 ลิตร ต่อน้ำมันเชื้อเพลิง 200 ลิตร และต้องมีถังดับเพลิงผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6.80 กิโลกรัม และเป็นชนิดที่ใช้ดับเพลิงอันเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ จำนวน 1 ถัง เพื่อเตรียมไว้สำหรับดับเพลิงและผู้ประกอบกิจการต้องเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินที่ตั้งสถานีสบริการและต้องไม่อยู่ในเขตห้ามประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ในระหว่างการประกอบกิจการจะต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและแนะนำลูกค้าของบริษัทให้ตระหนักถึงมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมนึก บำรุงสาส์)

ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง